


УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ № 3 «Ивушка» ЯМР

 А.И. Шаброва

от 01.09.2023 г.



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее – услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга (услуги):

150507, Ярославская область, Ярославский район, пос. Ивняки

Главное здание ул. Центральная, д.11.

Модульное здание ул. Центральная, д.11.А

Наименование предоставляемой(ых) услуги (услуг): дошкольное образование, присмотр и уход за детьми.

Сведения об объекте:

Основное здание

Общая площадь - 3925 м2

№	Название	Площадь м2	Этаж
1.	АБВГ Дейка	146	1
2.	Гномики	146	1
3.	Зайчата	146	1
4.	Медвежата	146	1
5.	Пчелка	146	1
6.	Солнышко	146	1
7.	Утята	146	1
8.	Колобок	146	1
9.	Игровая группа АБВГ Дейка	48,9	1
10.	Игровая группа Гномики	49,6	1
11.	Игровая группа Зайчата	48,8	1
12.	Игровая группа Колобок	49,1	1
13.	Игровая группа Медвежата	48,8	1
14.	Игровая группа Пчелка	49,1	1

15.	Игровая группа Солнышко	49,3	1
16.	Игровая группа Утята	48,5	1
17.	Изолятор	8,2	1
18.	Кабинет логопеда	10	1
19.	Кабинет психолога	5,3	1
20.	Коридор, тамбуры, колясочные	210	1
21.	Медицинский кабинет	50,8	1
22.	Музыкальный зал	80,2	1
23.	Пищеблок	160	1
24.	Подвал	1954	0
25.	Постирочная	72	1
26.	Сенсорная комната	9	1
27.	Служебно-бытовые	107	1
28.	Физкультурный зал	90	1

С 1 сентября 2020 открыто Модульное здание. Общая площадь – 811,2 м2

№	Название	Площадь м2	Этаж
1	Игровая группа Карандаши	81,3	1
2	Игровая группа Лучики	82	2
3	Игровая группа Морячки	81,1	1
4	Игровая группа Ромашка	81,2	2
5	Изолятор	10,3	2
6	Кабинет специалистов Волшебники	97	2
7	Карандаши	113,8	1
8	Лучики	115,7	2
9	Медицинский кабинет	17,1	2
10	Морячки	114,7	1
11	Пищеблок	72	1
12	Процедурная	10,34	2
13	Ромашка	113,6	2
14	Служебно-бытовые	8,6	1
15	Служебно-бытовые	9	2
16	Тамбур, холл, коридор	62,4	1
17	Универсальный зал	46,2	1
18	Холл	33	2
19	Холл, лестница	30,8	2
20	Физкультурный и муз зал	46,2	1

Постирочная

№	Название	Площадь, м2	Этаж
1	Постирочная	72,2	1

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **20239 м2**

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Ивушка» Ярославского муниципального района согласно уставу, сокращенное наименование): МДОУ № 3 «Ивушка» ЯМР

Адрес места нахождения организации: 150507 , Ярославская область, Ярославский район, пос. Ивняки

Главное здание ул. Центральная, д.11.

Модульное здание ул. Центральная, д.11.А

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Управление образования Администрации Ярославского муниципального района, адрес: г. Ярославль, ул. 3. Космодемьянской

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **Ukfdy 140 человек.**

120

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 2–7 лет.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): с ТМНР

**III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет
2	Сменные кресла-коляски	Есть
3	Адаптированные лифты	Нет
4	Поручни	Есть
5	Пандусы	Есть
6	Подъемные платформы (аппарели)	Нет
7	Раздвижные двери	Нет
8	Доступные входные группы	Есть
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Есть
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения)	Только для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Только для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет
14	Иные	Тактильная навигация для

		слабовидящих – напольная тактильная плитка
--	--	---

**IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Есть
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Есть
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Есть
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Есть (приказ МДОУ № 3» от 30 сентября 2018г. № 14
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Есть
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их	Транспортные средства

	доступности для инвалидов	отсутствуют
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Только индукционная петля для слабослышащих
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Есть
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет
12	Иные	Нет

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И
ОБЪЕМАМ РАБОТ,
НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ
УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Вход в здание (главный вход, входы в группы, расположенные на первом этаже): организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР. Привести пандус в соответствие нормативным требованиям; установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить недостающие поручни вдоль марша лестниц; снизить высоту порогов входных дверей; установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости инвалида-колясочника	2023- 2024 год (в пределах финансирования)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт, организационные мероприятия. Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с	2023- 2024год (в пределах финансирования)

	нанесением цветовой и/или тактильной маркировки; снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими символами	
3	Санитарно-гигиенические помещения: организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР. В группах, где имеются унитазы, установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины	2023-2024 год (в рамках капитального ремонта)